



LATVIJAS REPUBLIKA KRĀSLAVAS NOVADS
KRĀSLAVAS NOVADA DOME
IEPIRKUMU KOMISIJA

Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601. Tālrunis +371 65624383, fakss +371 65681772
e-pasts: dome@kraslava.lv

Krāslavā

27.05.2014 Nr.41

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Par iepirkumu id. Nr. KND-2014/14

Iepirkumu komisija ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāto konkursu „Liepu un Jaunatnes ielu, Pekinas, Vecticībnieku un Sila ielu posmu rekonstrukcija Krāslavā”, id. Nr. KND-2014/14 un sniedz atbildi:

Jautājums

Darbu daudzumu sarakstā CD daļā pozīcijā Nr. 76 „Žoga izbūve pa zemes robežu” ir norādīta žoga izbūve, h=1.5m, tajā skaitā stabi, siets u.c. palīgmateriāli. Lūdzam precizēt kādam ir jābūt sieta stieples diametram, sieta acs izmēram un kādai jābūt nožogojuma krasai.

Atbilde

Žoga sieta stieples diametram ir jābūt - vert. 2.2mm / horiz. 2.5mm; sieta acs izmērs - 50.8 x 50.8mm un krāsa - zaļa (RAL 6073).

Komisijas priekšsēdētājs

J.Geiba

Ruskule 65681759