



LATVIJAS REPUBLIKA KRĀSLAVAS NOVADS
KRĀSLAVAS NOVADA DOME
IEPIRKUMU KOMISIJA

Rīgas ielā 51, Krāslavā, LV-5601
e-pasts: dome@kraslava.lv

Tālr./fakss +371 – 65624383
+371 – 65681754

Krāslavā

21.10.2014. Nr. 82

ieinteresētajiem piegādātājiem

Par iepirkumu id. Nr. KND-2014/29

Iepirkumu komisija ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu par iepirkumu “Tranzītielu uzturēšanas darbi Krāslavā, Nr. KND-2014/29 (turpmāk – Iepirkums), un sniedz atbildi.

Jautājums

Lūdzam norādīt asfaltbetona materiālu AC 11 base/bin un AC 11 surf paredzēto satiksmes intensitāti AADTj, pievestā un AADTj, smagie, lai varētu noteikt izejmateriālu stiprības klasi.

Atbilde

Pretendentam sagatavojot piedāvājumu tehniskajā specifikācijā norādīto darbu veikšanai jāreķinās ar sekojošu satiksmes intensitāti:

AADT - 2232 aut./dnn;
AADTj, pievestā - 1719 aut./dnn;
AADTj, smagie - 513 aut./dnn.

Komisijas priekšsēdētājs

J.Geiba

Miglāne 65681754